

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

1. Użytkownik obiektu:

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
Płocochowo 70
06-100 Pułtusk**

2. Miejsce sprawdzenia:

**Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej
Płocochowo 70
06-100 Pułtusk**

3. Warunki pomiarów

- a) data wykonania pomiarów: 15.01.2021r.
- b) rodzaj pomiarów: sprawdzenie zadziałania PWP

4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Budynek szkoły wyposażony jest w dwa ręczne główne wyłączniki prądu:
Wyłącznik nr 1 wyłączający zasilanie w energię elektryczną szkoły.
Wyłącznik nr 2 wyłączający zasilanie w energię elektryczną oddziału
przedszkolnego.

Po ręcznym wyłączeniu (przekręceniu) wyłączników pakietowych nr 1 i nr 2
pełniących rolę PWP nastąpiło odłączenie zasilania w szkole i oddziale
przedszkolnym.

5. Wnioski:

Instalacja ppoż. w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data i miejsce pisania protokołu:

15.01.2021r. Płocochowo

mgr inż. Jarosław Klejment
Uprawnienia dozоровe SEP
w zakresie eksploatacji i dozoru
D/5/164/17 - instal. i sieci elektroenerg.
E/24/164/17 - instal. i sieci elektroenerg.

Wykonał:

ENiA Energetyka i Automatyka
Jarosław Klejment
06-100 PUŁTUSK, Płocochowo 32a
NIP 568-142-46-94
tel. 508 196 625